

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красногорская средняя
общеобразовательная школа
427650, Удмуртская Республика,
Красногорский район,
село Красногорское, улица Ленина, 50
Телефон (34164) 2-14-33
ИНН 1815001858 КПП 183701001

Главному государственному
инспектору Игринского,
Красногорского и Якшур-
Бодьинского районов по пожарному
надзору И. В. Наговицыну.

От 17.10.2022 г. № _____

В ответ на Предписание № 36/02/1 от 02 февраля 2021 года администрация МБОУ «Красногорская СОШ» сообщает:

1. Проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отложений в помещениях по адресу: Ленина, 50 и Глазовская, 1А с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; также ООО «СТЕЛС» проведена проверка вентиляции (копия акта прилагается).
2. Проведена проверка 7 огнетушителей, приобретено 29 огнетушителей ОП-04.
3. Ограждение на кровле здания школы (Ленина, 50) не установлено в виду отсутствия финансирования, было написано письмо на имя начальника Отдела образования администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» с просьбой о выделении денежных средств, составлена смета на сумму 186, 54 руб. Необходимая сумма не была выделена.
4. Замечания по эксплуатации светильников со снятыми колпаками в помещении мастерской технического персонала и санузла на втором этаже пришкольного интерната устранены, колпаки надеты.
5. В кабинете технологии для мальчиков (кабинет №8) второй эвакуационный выход не требуется, т.к. одновременно на уроке занимаются не более 10 человек.

6. Проведены эксплуатационные испытания наружной вертикальной пожарной лестницы типа П1, расположенной на восточной стороне здания по адресу: Глазовская, 1А.
7. Приобретены и установлены указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с светоотражающей поверхностью.
8. Окно в интернате, выходящее на эвакуационную лестницу, заложено кирпичной кладкой.

Директор МБОУ «Красногорская СОШ»

Л. Н. Прокашева