

от 17.02.2021 № 1003
на № _____ от _____

МБОУ «Красногорская СОШ»
УР, Красногорский район, с. Красногорское,
ул. Ленина, 50

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра Захаровой Марией Борисовной, в период с 26 января 2021 г. по 17 февраля 2021 года при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красногорская СОШ») ИНН 1815001858 ОГРН 1021800675445 на основании распоряжения №13 от 18.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны, в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50, установлены нарушения требований санитарного законодательства:

- ст. 11, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

1) в нарушение п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 полы на 1 и 2 этажах в коридорах с дефектами (частично отделочная плитка отклеилась), что не позволяет провести качественную влажную обработку и дезинфекцию.

2) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки в туалете для девочек, стены в 11, 23 кабинете с дефектами (отслоившаяся штукатурка, краска)

3) в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (всего 9 учебных классов), кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии.

4) в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинетах №12, 18, 22 не соответствуют гигиеническим нормативам.

На основании п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

1. Устранить дефекты в отделке полов на 1 и 2 этажах в коридорах;
2. Устранить дефекты в отделке потолка в туалете для девочек, стен в 11, 23 кабинете;
3. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (всего 9 учебных классов), кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии.
4. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации в кабинетах №12, 18, 22 гигиеническим нормативам.
5. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра акт о выполнении предписания, в срок до **03.08.2021 г.**

Предписание должно быть исполнено в срок: **до 03.08.2021 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Красногорская СОШ»

Предписание может быть обжаловано юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Арбитражный суд Удмуртской Республики в установленном законном порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный

надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификации на срок до 3-х лет; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Ведущий специалист-эксперт ТО в п. Игра



М.Б.Захарова

(подпись лица, выдавшего предписание)

(расшифровка подписи)

Предписание получил: «14» 02 2021 года

Директор МБОУ «Красногорская СОШ»

(ФИО, должность, подпись)



А.В.Иванов

