


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
Дата	Учетный номер
26.01.2022	№18220061000200894069
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского,
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов,
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, тел. 4-23-17, факс 4-21-10 E-mail: kragpn@mchs-18.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36/02/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Красногорская средняя общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Наговицына Ивана Васильевича № 36/02 от «26» января 2022 года

в период с «03» февраля 2022 г. по «10» февраля 2022 г.

Дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Климентьевым Дмитрием Алексеевичем;

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Корепановым Александром Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа» Прокашева Любовь Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) Нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	01.07.2022	
2.	Руководителем организации не обеспечена своевременная замена огнетушителей с истекшим сроком службы, а именно огнетушителей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 35, 37, 38, 40.	п.60 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 60 Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.07.2022	
3.	Отсутствует ограждение на кровле здания со стороны ул. Первомайская с. Красногорское.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 7.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий,	01.07.2022	

		<p>наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.</p> <p>п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 8.11. В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.</p>		
4.	<p>Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным и конструкцией в помещении мастерской технического персонала.</p>	<p>п.35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479).</p> <p>п. 35. Запрещается:</p> <p>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p>	01.07.2022	
5.	<p>В кабинете технологии для мальчиков (кабинет №8) отсутствует второй эвакуационный выход.</p>	<p>ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п.7.12.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>п. 7.12.5. В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, рассчитанных на пребывание более 20 человек, необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>п. 1.122 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».</p> <p>п. 1.122. В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.</p>	01.07.2022	
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Глазовская, 1а				
6.	<p>Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с внесением информации в</p>	<p>п.43. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479).</p> <p>П. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.</p>	01.07.2022	

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
7.	Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным и конструкцией в помещении санузла на втором этаже.	п.35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 35. Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.07.2022	
8.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной вертикальной пожарной лестницы типа П1, расположенной на восточной стене здания.	п.17. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 17 Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.07.2022	
9.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, расположенная у восточной стены здания располагается на расстоянии ближе 1 метра от оконного проема.	ст. 4, 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 4.4.7. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.	01.07.2022	
10.	Указатель направления движения источника наружного противопожарного	п.48. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного	01.07.2022	

	<p>о водоснабжения выполнен без светоотражающих поверхностей.</p>	<p>водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>		
--	---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
 государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору
 Климентьев Дмитрий Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
 государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору
 Корепанов Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа»
 Прокашева Любовь Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))