



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОГОРЬЕ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 64, с. Красногорское, 427650

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

29.02.2024

96-2024

№ _____

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Красногорская СОШ») требований законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно п.15 ч.3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания, соблюдать права и свободы обучающихся.

Пунктами 8, 9 ч. 1 ст. 41 Закона определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Кроме того, помещения здания МБОУ «Красногорская СОШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул. Ленина, д.50, а также здания интерната МБОУ «Красногорская СОШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Глазовская, 1а, в период с 15 по 17 марта 2024 года будут использованы в качестве избирательного участка для проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее по тексту - Закон) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 Закона установлено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Прокуратура Красногорского района
Удмуртской Республики
№ 096-2024/Прдп55-24-20940014



В соответствии со ст. 2, ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма. Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В ходе проверки здания МБОУ «Красногорская СОШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, с.Красногорское, ул. Ленина, д.50, выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479:

- п.п. «а» п.27: в помещении спортивного зала на путях эвакуации в дверном проеме размещена металлическая труба, препятствующая свободной эвакуации людей;

- п.54: на объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанный с учетом требований типового регламента, указанным в п. 6.4.8 табл. 1 ГОСТ Р 59639-2021 (п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»).

Кроме того, в нарушение ст. ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» отсутствует ограждение на кровле здания со стороны ул. Первомайская с. Красногорское.

Помимо этого, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в нарушение п.2.6.1 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28.09.2020 №28, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещении коридора МБОУ «Красногорская СОШ» около входа в столовую отсутствует водонагревающее устройство.

При проверке здания интерната МБОУ «Красногорская СОШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Глазовская, 1а, выявлены нарушения Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479:

- п.31: ковровые дорожки в фойе на 1 и 2 этажах здания, не закреплены к полу;

- п.54: на объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанный с учетом требований типового регламента, указанным в п. 6.4.8 табл. 1 ГОСТ Р 59639-2021 (п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»);

- п.54: на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре);

- п.54 (в): порошковый огнетушитель ОП-4 №7 эксплуатируется со сломанным раструбом.

Кроме того, в здании интерната выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в нарушение п.2:6.1 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28.09.2020 №28, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в туалетном помещении на 1 этаже здания, а также в помещении столовой отсутствует водонагревающее устройство.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в здании образовательного учреждения, не обеспечивают безопасность пребывания в нем.

Нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение законодательства о комплексной безопасности в организации при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Красногорского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Красногорского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурор района
советник юстиции



Д.В. Осипов