



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

КРАСНОГОРЬЕ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 64, с. Красногорское, 427650

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

02.12.2022

107-2022

№ _____

об устранении нарушений
законодательства



314581 670316

Директору
«Красногорская
общеобразовательная школа»

МБОУ
средняя

Прокашевой Л.Н.

ул. Ленина, д. 50,
с. Красногорское,
Красногорский район, УР

Прокуратурой района совместно с инспектором отдела надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике проведена проверка соблюдения МБОУ «Красногорская СОШ» законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних в здании пришкольного интерната, в ходе которой установлено следующее.

Согласно п.15 ч.3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания, соблюдать права и свободы обучающихся.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее по тексту - Закон) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 Закона установлено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что в здании пришкольного интерната МБОУ «Красногорская СОШ», расположенного по адресу: УР, с.Красногорское, ул.Глазовская, д.1а, в нарушение п.п.11, 544 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила), руководителем не обеспечено размещение знака пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» при входе на территорию здания интерната; на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре).



Неисполнение МБОУ «Красногорская СОШ» требований действующего законодательства при осуществлении образовательной деятельности противоречит основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения представления принять меры, направленные на их устранение, а именно обеспечить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности в здании пришкольного интерната.

2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Красногорского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Красногорского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления с приложением копии подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



М.А. Артемьев


Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Красногорская средняя
общеобразовательная школа»
427650, Удмуртская Республика,
Красногорский район,
село Красногорское, улица Ленина, 50
Телефон (34164) 2-14-33
ИНН 1815001858 КПП 183701001
Эл. почта: krasnogorschool1@mail.ru
от 26.12.2022 № 1807

Прокурору района старшему
советнику юстиции М.А. Артемьеву

В ответ на Ваше Представление № 107-2022 от 02 декабря 2022 года по результатам проверки соблюдения требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в здании пришкольного интерната администрация МБОУ «Красногорская СОШ» сообщает:

1. Настоящее Представление рассмотрено совместно с помощником прокурора района О.А. Ивановой 27 декабря 2022 года.
2. Знак пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» размещен на стене здания пришкольного интерната.
3. Техническую документацию на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) восстановить не представляется возможным, т.к. системы были поставлены в начале 2000 годов. Информации об организации, которая занималась установкой системы, также нет.
4. За ненадлежащее исполнение обязанностей ответственного за пожарную безопасность привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания Косолапов И. Н., заместитель директора по АХЧ (копия приказа прилагается).

Директор



Л. Н. Прокашева