



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОГОРЬЕ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 64, с. Красногорское, 427650



Директору МБОУ «Красногорская  
СОШ»

Прокашевой Л.Н.

ул.Ленина, д.55, с.Красногорское,  
Красногорский район, Удмуртская  
Республика, 427650

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

09 .11.2023 107-2023

№ \_\_\_\_\_

об устранении нарушений  
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МБОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Красногорская СОШ») требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно п.15 ч.3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания, соблюдать права и свободы обучающихся.

Пунктами 8, 9 ч. 1 ст. 41 Закона определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее по тексту - Закон) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 Закона установлено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В ходе проверки здания МБОУ «Красногорская СОШ» установлено, что в нарушение ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон №123-ФЗ) не обеспечен предел огнестойкости R60 несущих конструкций лестничных маршей, лестничных площадок: не проведена огнезащитная обработка металлических несущих конструкций лестницы (акты предоставлены без подписи и печати).

В нарушение ст.ст.4,6 Закона №123-ФЗ, п.7.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.11 СНиП 21-

Прокуратура Красногорского района  
Удмуртской Республики

серия Д № 107-2023/ПДп 2073390940014

01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» отсутствует ограждение на кровле здания со стороны ул. Первомайская с. Красногорское.

Кроме того, выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479:

- п.16 (к): под лестничным маршем, ведущим из холла первого этажа на второй, допускается хранение предметов, выполненных из горючих материалов;

- п.54: в здании школы система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности;

- п.54: на объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты;

- п.392: инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в здании образовательного учреждения, не обеспечивают безопасность пребывания в нем.

Нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение законодательства о пожарной безопасности в организации, при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять меры направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Красногорского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Красногорского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

И.о. прокурора района

советник юстиции

Н.Р. Ушакова

О.А. Иванова, 21858, kra@18.mailop.ru