



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, тел. 3-00-01, E-mail: kragpn@mchs-18.ru

МБОУ «Красногорская СОШ»

**УР, Красногорский район,
с. Красногорское, ул. Ленина, 50**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«30» ноября 2023 г.

с. Красногорское, ул. Пушкина, 2
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, дознаватель ОД ОНДиПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов –
государственный инспектор Игринского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов по
пожарному надзору капитан внутренней службы Фефилова Ирина Петровна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 36/32ПБ от «30» ноября 2023 г.

**по административному правонарушению в области пожарной безопасности и
материалы на должностное лицо – заместителя директора МБОУ «Красногорская СОШ»
Косолапова Ивана Никитьевича**

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Красногорского района Удмуртской Республики в рамках
осуществления надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства
о пожарной безопасности в МБОУ «Красногорская СОШ», расположенном по адресу:
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50, в ходе
которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) Отсутствует ограждение на кровле здания со стороны ул. Первомайская с.
Красногорское (ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», п.7.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы», п.8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»);

2) В здании школы система пожарной сигнализации и система управления эвакуацией
людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем
организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности (п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв.
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

3) На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на системы
противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв.
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

4) Под лестничным маршем, ведущим из холла первого этажа на второй этаж,

допускается хранение предметов, выполненных из горючих материалов (п. 16 (к) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479));

5) Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана (п.392 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479));

б) Не обеспечен предел огнестойкости R60 несущих конструкций лестничных маршей, лестничных площадок: не проведена огнезащитная обработка металлических несущих конструкций лестницы (акты предоставлены без подписей и печатей) (п.87 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ
(указываются номера статей и

Вам необходимо: принять меры по устранению вышеперечисленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)



И.П. Фефилова
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

(дата, должность, подпись)

ФИО